

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42
тел.30-84-95, факс 30-85-02

Электронный адрес: info@aspc-edu.ru
Сайт: www.aspc-edu.ru

№ 291 от « 2 » марта 2021 г.

нам эн.

Начальнику отделения ОНД и ПР по
г.Астрахани
Шамукову Р.С.
414018, г.Астрахань, ул.Адмирала
Нахимова, д.60 «а»

Уважаемый Равиль Сабирович!

ГБПОУ АО «АГПК», рассмотрев Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 09.02.2021 №б/н, сообщает следующее.

Плановой проверкой, проводимой 05.02.2021 ОНД и ПР по г.Астрахани по адресу г.Астрахань, ул.Куликова, д.42, выявлены нарушения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, а именно:

- допущено хранение горючих материалов в подвальном помещении (учебный корпус), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ППР п.16а;
- дверь эвакуационного выхода выполнена не по ходу эвакуации людей, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ППР п.27д.

По результатам рассмотрения представления, сообщаем, что нарушения, выявленные при проведении плановой проверки, нашли свое подтверждение, устранены в полном объеме

За нарушение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 заведующий хозяйством Храмкова А.М. привлечена к дисциплинарной ответственности.

Работникам разъяснено о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Приложение: копия приказа

И.о. директора

[Подпись]
Е.А. Кузнецова